



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по
Псковской области

180019 г. Псков ул. Инженерная, 92 тел. 8 (8112) 79-44-14 факс: 8 (8112) 79-44-09 E-Mail: Emercom@pskov.ru

Отдел надзорной деятельности по Печорскому и Палкинскому районам

181500 Псковская область г. Печоры ул. Мира 19 тел. / факс: 8 (81148) 2-19-13

Предписание № 118/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение (МБОУ)

«Печорская гимназия»

Директору учреждения Тумановской О.М.

«26» августа 2015 г. мною, заместителем главного государственного инспектора Печорского и Палкинского района по пожарному надзору подполковником вн. службы Колюкаевым Р.В., во исполнение распоряжения «О проведении мероприятия по контролю» № 118 от 23.07.2015 года, на основании ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" проведена внеплановая, выездная проверка соблюдения требований правил пожарной безопасности на объектах учреждения МБОУ «Печорская гимназия» расположенных по адресу: Псковская область г. Печоры ул. Ленина 7, структурное подразделение Печорский район д. Бельско Паниковской волости. Проверка проведена совместно с директором МБОУ «Печорской гимназии» Тумановской О.М., руководителем структурного подразделения Жуковой А.М., заместителем директора по АХЧ Зыковым В.И.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" Вам необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа требования которого(ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
Структурное подразделение Бельская школа д. Бельско Печорского района				
1	Отопление 2-х этажного здания Бельской школы организовано при помощи отопительных печей.	ст. 4, 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.19, таб.А1 Свода правил (СП) 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»	01.08.2016	
Здание мастерских г. Печоры ул. Псковская 30а				
2	Периодическая проверка и обслуживание системы грозозащиты здания не проведена, исполнительная и техническая документация по монтажу и обслуживанию отсутствует.	ст. 50 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ; СО 153-34.21.122-2003.	01.08.2016	
Комплекс зданий гимназии г. Печоры ул. Ленина 7				
3	Шкафы пожарные внутреннего противопожарного водопровода выполнены из сгораемых материалов.	Нарушен: 57 Правил противопожарного режима (далее ППР в РФ)	01.08.2016	
4	Не произведена проверка и очистка систем вентиляции здания. Акты проверки отсутствуют.	Нарушен п. 50 ППР в РФ	01.08.2016	
5	В подвале цокольного этажа здания оборудовано помещение мастерской не имеющей самостоятельного выхода от общей лестничной клетки.	Нарушен п. 23 ППР в РФ	01.08.2016	
6	В подсобных помещениях цокольного этажа здания допускается хранение сгораемых материалов.	Нарушен п. 23 ППР в РФ	01.08.2016	

Общее мероприятие по объектам			
7	Система пожарной сигнализации объектов не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта.	п. 7 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	01.08.2016

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в порядке, установленном законодательством Российской Федерации вправе обжаловать настоящее предписание:

- в орган ГПН, выдавший распоряжение о проведении проверки, вышестоящему должностному лицу, органу ГПН, в течение пятнадцати дней с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки;
- в судебном порядке в течение трех месяцев с момента принятия решений и (или) осуществления действий (бездействия) должностным лицом органа ГПН по результатам проверки.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Действующим законодательством, содержащим требования пожарной безопасности, предусмотрен вариативный подход к их соблюдению. В соответствии с положением части 1 статьи 6 Федерального закона от 22.06.2008г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» пожарная безопасность объекта защиты считается обеспеченной при выполнении одного из следующих условий:

- 1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных настоящим Федеральным законом;
- 2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании", и нормативными документами по пожарной безопасности.

Наряду с этим, для зданий, сооружений, на которых невозможно безусловное выполнение всех требований пожарной безопасности, в связи с ограничениями, накладываемыми законодательством Российской Федерации об охране объектов культурного наследия, Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» предусмотрена возможность выполнения требований пожарной безопасности, путем реализации на данных объектах комплекса инженерно-технических и организационных мероприятий, содержащихся в специальных технических условиях.

Заместитель главного государственного инспектора Печорского и Палкинского районов по пожарному надзору	
Колюкаев Роман Васильевич	
(должность, ФИО сотрудника органа ГПН проводившего проверку)	

Предписание для исполнения получил:

Директор МБОУ «Печорская гимназия»	
Тумановская Ольга Михайловна	
(ФИО, должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)	

«26» августа 2015
(дата)



МЧС РФ
ГУ МЧС РОССИИ ПО ПСКОВСКОЙ
ОБЛАСТИ

Отдел государственного надзора по
Печорскому и Палкинскому районам

181500 г. Печоры, ул. Мира, 19
тел, факс.: (81148) 2-19-13
от 26.08.2015 № 677

на №

Директору МБОУ «Печорская гимназия»
Тумановской О.М.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения

«26» августа 2015 г.

г. Печоры

Мною, заместителем главного государственного инспектора Печорского и Палкинского района по пожарному надзору подполковником внутренней службы Колюкаевым Романом Васильевичем, рассмотрены материалы административного дела возбужденного по признакам правонарушений предусмотренных ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. в отношении юридического лица МБОУ «Печорская гимназия»

Материалами дела установлено, что выявлены следующие нарушения требований правил пожарной безопасности:

№ пп	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа требования которого(ых) нарушены
Структурное подразделение Бельская школа д. Бельско Печорского района		
1	Отопление 2-х этажного здания Бельской школы организовано при помощи отопительных печей.	ст. 4, 6 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 5.19, таб.А1 Свода правил (СП) 7.13130.2009 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Противопожарные требования»
Здание мастерских г. Печоры ул. Псковская 30а		
2	Периодическая проверка и обслуживание системы грозозащиты здания не проведена, исполнительная и техническая документация по монтажу и обслуживания отсутствует.	ст. 50 ФЗ «Технический регламент о требованиях ПБ» от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ; СО 153-34.21.122-2003.
Комплекс зданий гимназии г. Печоры ул. Ленина 7		
3	Шкафы пожарные внутреннего противопожарного водопровода выполнены из сгораемых материалов.	Нарушен: 57 Правил противопожарного режима (далее ППР в РФ)
4	Не произведена проверка и очистка систем вентиляции здания. Акты проверки отсутствуют.	Нарушен п. 50 ППР в РФ
5	В подвале цокольного этажа здания оборудовано помещение мастерской не имеющего самостоятельного выхода от общей лестничной клетки.	Нарушен п. 23 ППР в РФ
6	В подсобных помещениях цокольного этажа здания допускается хранение сгораемых материалов.	Нарушен п. 23 ППР в РФ
7	Система пожарной сигнализации объектов не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта	Нарушен п. 7 ст. 83 ФЗ 123 от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об Административных правонарушениях, в целях соблюдения законодательства в области пожарной безопасности Вам необходимо:

1. Принять меры к устранению причин и условий способствовавших допущению выявленных правонарушений.
2. В течение одного месяца с момента получения данного представления сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему данное представление.

Заместитель главного государственного инспектора
Печорского и Палкинского района по пожарному надзору
подполковник внутренней службы *Р.В. Колюкаев*

Копию получил: _____