

Утверждено
Приказом Государственного
управления образования
Псковской области
от 20.07.2017 № 876

**Акт
проверки готовности образовательного учреждения к новому
учебному году**

«17» августа 20 17 г.

Полное наименование образовательного учреждения Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Печорская гимназия»

2. Юридический адрес:

181500, г.Печоры, ул.Ленина, 7

3. Фактический адрес:

181500, г.Печоры, ул.Ленина, 7

4. Телефон: 8(1148) 2-29-75

5. Фамилия, имя, отчество руководителя

Тумановская Ольга Михайловна

6. Лицензия рег. № 2612 дата выдачи 07.03.2017 г. срок окончания -

7.. Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 1810 дата выдачи 10.05.2016 г. срок окончания 22.12.2023 г.

8. В соответствии с Постановлением Управления образования Печорского района Псковской области от 20.07.2017 г. № 93 «О проверке готовности образовательных учреждений к новому 2017-2018 учебному году» комиссия в составе:

Председатель комиссии, начальник Управления образования Печорского района,
Авдеев Сергей Арсеньевич,

Секретарь комиссии, главный специалист Управления образования Печорского района,
Куликаускене Анна Васильевна,

Консультант Управления образования Печорского района,
Стрикелева Надежда Николаевна,

Начальник ОНД и ПР по Островскому, Пыталовскому, Печорскому и Палкинскому районам ГУ МЧС России по Псковской области,

Мищенко Алексей Васильевич (по согласованию),

Начальник ТОУ Роспотребнадзора по Псковской области в Островском, Палкинском, Печорском, Пыталовском районах,
Пономаренко Надежда Александровна (по согласованию),

Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка МО МВД, «Печорский», Остапенко Артем Юрьевич (по согласованию),

Начальник отделением УФСБ России по Псковской области,
Сачков Михаил Юрьевич (по согласованию),

Заместитель Главы Администрации Печорского района по социальной сфере,
Сопотов Дмитрий Геннадьевич (по согласованию),


Других
ведомств _____

(Ф.И.О.)

(должность)

провела проверку и сделала следующее заключение о готовности учреждения к новому 2017/2018 учебному году следующее:

МБОУ "Печорская гимназия" к началу 2017-18 учебного года готова.




(образовательное учреждение принято, принято с замечаниями, не принято)

9. Замечания членов комиссии

1. Система пожарной сигнализации объекта не обеспечивает дублирование светового и звукового сигналов на пункт подразделения пожарной охраны по участку "рабочий" объекта" (п.7 ст. 93 ФЗ-123 от 22.07.08, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.)

2. Отделением 2х-этажного здания филиала, Бельской школы, организовано при помощи отопительных печей (ст. 4, 6 ФЗ-123 от 22.07.08, Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.5.19, таб. А1 своа правил 4.13130.2009, Отделение вентиляции и кондиционирование, Противопожарные требования.)



Подписи



Председатель комиссии:




С. А. Авдеев


Члены комиссии:


А. В. Куликаускене


Н. Н. Стрикелева


А. В. Мищенко

Д. П. Сопотов


Н. А. Промаренко

А. Ю. Остапенко


М. Ю. Сачков


Фадиев П.П.